



ИНСТРУКЦИЯ

Обязанности сотрудников охраны по обеспечению пожарной безопасности зданий, помещений при несении службы.

Эта Инструкция распространяется на охранников зданий и помещений, устанавливает требования относительно обеспечения пожарной безопасности объекта, который охраняется, и является обязательной для изучения и выполнения охранниками.

Обязанности относительно контроля по соблюдению противопожарного режима, осмотра территории и помещений.

Заступая на дежурство, охранники обязаны:

- удостовериться в наличии всех ключей, пеналов, документации охранников;
 - проверить работоспособность приемных станций автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации, о чем сделать запись в специальном журнале;
 - проверить противопожарный режим помещения охранников;
 - ознакомиться с рапортом охранников, и наметить мероприятия по устраниению обнаруженных
- в вечернее и ночное время противопожарных и других нарушений и недостатков.

В течении дежурства охранник должен постоянно осуществлять контроль за противопожарным и режимным состоянием помещений и территории. Обнаруженные недостатки и те, о которых известили работники, должны немедленно (по возможности) устраняться путем сообщения об этом руководителю объекта, соответствующим специалистам электротехнической, сантехнической, транспортной служб и т. д.

Во время проверки противопожарного режима помещений, холлов и коридоров охранник должен:

- проверить состояние всех помещений в противопожарном отношении.
- удостовериться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения - огнетушителей, пожарных щитов;
- проверить целостность пломб на ящиках (шкафах) внутренних пожарных кранов;
- знать и уметь проверить работу приемно-контрольных приборов и станций автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- осмотреть состояние путей эвакуации, запасных выходов, известителей автоматической пожарной сигнализации, известителей о пожаре и кнопок извещения о пожаре с ручным пуском и включении насосов-повысителей.

Во время проверки противопожарного режима территории охранник обязан:

- осмотреть состояние пожарных щитов, пожарных водоемов (ПВ), пожарных гидрантов (ПГ) и подъездов к ним, наличие указателей ПГ и ПВ;
- удостовериться, свободный въезд на территорию;